



Копия верна
 ООО "Нефтебитум-КНГК"
 Директор: [подпись] Сопильняк О.П.



Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.18.0718
 Срок действия с 15.05.2018 г. по 15.05.2021 г.
 Зарегистрирован в СС-АИФ УДПО
 (Согласно сертификатам и методологии)

ООО "Ильский НПЗ"
 СТАНДАРТНЫЙ
 Соответствует СТО

ПАСПОРТ №

Наименование продукта: Топливо низкозастигивающее
 Нормативный документ: СТО 98832933-009-2018
 Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район,
 пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Дата изготовления: 05.03.2018 г. Дата проведения анализа: 05.03.2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	83
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,228
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 37
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	835,5
8	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% дисперсионно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления
 Дата выдачи паспорта: 05.03.2018 г.



Начальник ЦЗЛ

[подпись]

О.В. Назарова

Лаборант хим.анализа

[подпись]

С.В. Кривенюк

Прогресс в гармонии

