



Копия верна
ООО «ЭКотрейд»

Директор Сенильняк О.П.

Сертификат соответствия № РОС RU.AB29.H06510
Срок действия с 12.01.2018 по 11.01.2019 г.
Зарегистрирована ОС «ИСО «Стандарты» метрология»



ПАСПОРТ

Наименование продукта: **Топливо печное бытовое**
Нормативный документ: СТО 98832933-004-2015
Юридический адрес: 353232, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новоросси́йск

Дата выдачи паспорта: 25.10.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1.	Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /сек, не более	ГОСТ 33	14,00	4,774
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 6356	30	62
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р, 51947	1,5	0,252
4	Фракционный состав: - 90% перегоняется при температуре, °C, не выше	ГОСТ 2177 (А)	400	355
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 P50.2.076	Не нормируется, определение обязательно	838,5
7	Цвет	визуально	от светло-желтого до черного	светло-желтый

Присадки в топливе отсутствуют



Начальник
Инженер-лаборант

О.В. Назарова
А.В. Нехай

Прогресс в гармонии с природой!